


Jelmagyarázat



- Vilamos elosztó
Legrand Valena 2P+F dugalj
Legrand Plexo 2P+F dugalj csapófedéllel IP55
Legrand Valena egypólusú nyomó
Legrand Valena kétpólusú kapcsoló
Legrand Valena váltókapcsoló
Simovill S-DROP1 LED 11W lámpatest
Simovill S-DROP1 LED 11W lámpatest
Simovill S-SIGNAL GK LED kijáratmutató lámpatest
Schrack Elso Sigma szett

Megjegyzés

Feszültség: 400/230V 50Hz
Érintésvédelem: MSZ HD 60364 szerint, TN-S rendszer
Szerelés: Vakolat alá fektetett védőcsőbe húzott M1kV Cu vezetékkel.
A szerelvények elhelyezési magassága: 1,6m

A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes.

Kellényi Mérnök Iroda

Villamos tervezés, szaktanácsadás

Telephely: 7633 Pécs, Páfrány u. 41/A
Tel: 20/438-1861

Tárgy:

**Pécsvárad, Erzsébeti út 1. Hrsz.:0192/2
Rehabilitációs otthon bővítése
Földszint alaprajz**

Megbízó:

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán
Fiatalokat Gyógyító-foglalkoztató Közalapítványa
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.

Tervfajta:

Kiviteli

Rajzszám:

GE - 1

Méretarány:

M 1 : 50

Dátum:

2018.07.15.

Munkaszám:

18/13

TERVEZŐ

Villamos:

Kellényi István Eng. sz.: Vn-T-02-0474