



Jelmagyarázat

Ø1	Ø 16mm 1m hosszú horg. felfogórúd
Ø2	Ø 16mm 2m hosszú horg. felfogórúd
—	Ø 8mm horg. köracél vezető
↙	Ø 8mm horg. köracél levezető vezető
↪	Esőcsatorna bekötés
—	Földelési mérőpont
⊥	Ø 20mm 3m hosszú rúd földelő

Megjegyzés

Az 54/2014 BM rendelet előírásai szerinti kockázatelemzés alapján a megvalósítandó védelmi szint (LPL): **III.**
Villámvédelmi rendszer fokozat (LPS): **III.**
Földelési rendszer kialakítás: **"A" típusú elrendezés**
Kialakítás:
A felfogó vezetőt min. 7 cm kiemeléssel kell szerelni a tetőn.
A levezetők a falsíkra fektetve szerelendők.
Az összekötéseket a vonatkozó előírásoknak megfelelő összekötő elemekkel kell elvégezni.
A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes.

Kellényi Mérnök Iroda

Villamos tervezés, szaktanácsadás

Telephely: 7633 Pécs, Páfrány u. 41/A
Tel: 20/438-1861

Tárgy:

**Pécsvárad, Erzsébeti út 1. Hrsz.:0192/2
Rehabilitációs otthon bővítése
Villámvédelem tetőalaprajz**

Megbízó:

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán
Fiatalokat Gyógyító–foglalkoztató Közalapítványa
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.

Tervfajta:

Kiviteli

Rajzszám:

GE – 3

Méretarány:

M 1 : 150

Dátum:

2018.07.15.

Munkaszám:

18/13

TERVEZŐ

Villamos:

Kellényi István Eng. sz.: Vn–T–02–0474