



Jelmagyarázat



- Legrand Valena 2P+F dugalj
- Legrand Valena egypólusú nyomó
- Legrand Valena kétpólusú kapcsoló
- Simovill S-DROP1 LED 11NW lámpatest
- Simovill S-SIGNAL GK LED kijáratmutató lámpatest

Megjegyzés

Feszültség: 400/230V 50Hz
Érintésvédelem: MSZ HD 60364 szerint, TN-S rendszer
Szerelés: Vakolat alá fektetett védőcsőbe húzott M1kV Cu vezetékkel .
A szerelvények elhelyezési magassága: 1,6m

A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes.

Kellényi Mérnök Iroda
Villamos tervezés, szaktanácsadás
Telephely: 7633 Pécs, Páfrány u. 41/A
Tel: 20/438-1861

| | | | | |
|----------|--|--|-----------------|------------------------|
| Tárgy: | <div>Pécsvár, Erzsébeti út 1. Hrsz.:0192/2</div> <div>Rehabilitációs otthon bővítése</div> <div>Emelet alaprajz</div> | | Tervfajta: | Kiviteli |
| | | | Rajzszám: | GE – 2 |
| | | | Méretarány: | M 1 : 50 |
| | | | Dátum: | 2018.07.15. |
| | | | Munkaszám: | 18/13 |
| | | | TERVEZŐ | |
| Megbízó: | Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító–foglalkoztató Közalapítványa 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. | | Villamos: | |
| | | | Kellényi István | Eng. sz.: Vn–T–02–0474 |