

FEDLAP

Projekt: **Rehabilitációs otthon bővítése**
7720 Pécsvárad, Erzsébeti út 1. Hrsz.:0192/2

Tervező cég: **Kellényi Mérnök Iroda**
VILLAMOS TERVEZÉS, SZAKTANÁCSADÁS
7633 Pécs, Páfrány utca 41.
Email: terv.kellenyi@yahoo.com

Vezető tervező: Kellényi István
Tervezői névj.sz.: Vn-T-02-0474

Tervfajta: KIVITELI TERV

E jelű elosztó

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSt felirati táblákkal kell ellátni a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.
Az elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezések"-re vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Gyártmányok:

SCHNEIDER ELECTRIC
A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek.
Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSben min.20% tartalék hely szükséges!

Elosztó típusa:

SCHNEIDER ELECTRIC Pragma moduláris elosztó

Méret: 510x396x108 mm

Átlátszó ajtóval

Védettségi fokozat: IP30

Hibavédelem módja: TN-S

Elhelyezés: Süllyesztetten
maszkos kivitel

Névl. feszültség: Ue=230/400V AC

Névl. szigetelési feszültség: Ui=0,6kV

Névl. áramerősség: In=63A

Névl. feltételes zárlati áram: Icc=10kA

Névl. frekvencia: f=50Hz

Feliratok:

1: FE főelosztó

2: Vigyázz 400V!

3: Q Főkapcsoló

4: A készülékek a kapcsolási rajz
Megnevezés rovat szerint.

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: INDIT közalapítvány 7623 Pécs Szendrey J. u. 6.		Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Dátum:	Rajzszám:
Jel	Dátum	Név						GE-4
							Lapok száma: 1	Munkaszám: 18/13
							Lap: 1	Fájl név:

